Информация МУП "Чудовский водоканал" на 01 10.2023 о качестве питьевой воды на ВОС г. Чудово и ВОС Чудовского района.

№ п/п	Наименование показателей	ВОС Чудов	ВОС Краснофарфорный	ВОС Грузино	ВОС Оскуй	ВОС Трегубово	Карловка скважина	Норматив СаНПиН 1.2.3685-
1	Цветность	10,0	11,0	10	18,0	7,0	2,0	20,00
2	Мутность	0,80	0,50	0,20	0,70	0,10	0,2	1,50
3	Водородный показатель (РН)	6,72	6,6	6,5	6,6	6,59	7,58	6,0-9,0
4	Щелочность	1,02	1,55	0,80	0,50	1,39	2,5	-
5	ПГМГГХ	0,100	0,090	0,096	0,099	0,050	нет	0,10
6	Железо (общее)	0,14	0,21	0,05	. 0,14	0,12	0,24	0,30
7	Остаточный алюминий	0,17	0,06	0,08	0,17	<0,05	нет	0,20
8	Нитрат-ион	2,35	0,94	0,47	0,5	0,49	0,3	45,00
9	Нитрит-ион	0,002	0,003	0,05	0,04	0,06	0,03	<0,003
10	Ион аммония	0,12	0,10	0,25	0,25	0,21	2,2	2,00
11	Жесткость общая	6,0	1,7	1,8	1,6	1,3	7,0	7,00
12	Кальций	52,0	25,0	30,0	29,0	26,0	78,0	-
13	Магний	41,3	12,0	17,0	15,0	16	55,0	-
14	Сульфат-ион	114,3	63,0	90,00	74,0	74,0	71,0	500,00
15	Марганец	0,025	0,04	0,02	0,05	0,05	0,005	0,10
16	Медь	0,02	0,10	0,004	0,005	0,007	0,008	1,00
17	Фосфат-ион	0,012	0,01	0,04	0,02	0,05	0,03	3,50
18	Хлориды	325	18,2	24,0	23,0	19	350	350,00
19	Перманганатная окисляемость	4,7	5,0	4,9	5,0	4,8	5,0	5,00
20	ОМЧ	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
21	ОКБ	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
22	ТКБ	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	
23	Сульфит-редуцирующие клостридии	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	не обн.	