

УТВЕРЖДАЮ:
Заместитель генерального директора,
Главный инженер
ООО «ТК Новгородская»



М.В.Белова

«15» апреля 2025 года

**План подготовки Чудовского района теплоснабжения
к отопительному периоду 2025-2026гг
в соответствии с Приказом Минэнерго России №2234 от 13.11.2024 г.**

№п/п	Наименование	Описание	Примечание
<i>1. Общие сведения по системе теплоснабжения Чудовского района теплоснабжения</i>			
1.1.	Котельная № 1, №инв. 5061, № кад. 53:20:0100213:142		
1.1.1	Адрес котельной	Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, ул.Титова, д.13	
1.1.2	Топливо	газ	
1.1.3	С персоналом/без персонала	без персонала	
1.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	13,76	
1.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	511,7	
1.1.6	Температурный график	95-70 ⁰ С (качественное регулирование)	
1.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/ отопление	Отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель	
1.2.	Тепловые сети:		
1.2.1	Общая протяженность, км	15,701	
1.2.2	Тип прокладки	надземная, подземная канальная и бесканальная	
1.2.3	Тип изоляции	мин.вата/ППУ	
2.1.	Котельная №3, №инв. 5065, № кад. 53:11:0000000:1363		
2.1.1	Адрес котельной	Новгородская область, Чудовский район, д.Зуево, ул.Ветеранов, д.1а	
2.1.2	Топливо	газ	
2.1.3	С персоналом/без персонала	без персонала	
2.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	0,978	
2.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	23,833	
2.1.6	Температурный график	95-70 ⁰ С (качественное регулирование)	
2.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/ отопление	Отопление	
2.2.	Тепловые сети:		

2.2.1	Общая протяженность, км	1,022	
2.2.2	Тип прокладки	Надземная, подземная канальная	
2.2.3	Тип изоляции	мин.вата/ППУ	
3.1	Котельная № 4, №инв. 5057, № кад. 53:20:0700701:157		
3.1.1	Адрес котельной	Новгородская область, Чудовский район, д.Трегубово, ул.Школьная, д.10	
3.1.2	Топливо	газ	
3.1.3	С персоналом/без персонала	С персоналом	
3.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	2,85	
3.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	48,985	
3.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
3.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/отопление	Отопление и горячее водоснабжение	
3.2.	Тепловые сети:		
3.2.1	Общая протяженность, км	1,586	
3.2.2	Тип прокладки	Надземная, подземная канальная	
3.2.3	Тип изоляции	мин.вата/ППУ	
4.1	Котельная № 6, №инв. 5066, № кад. 53:20:0100927:40		
4.1.1	Адрес котельной	Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, Базовский пер., д.4	
4.1.2	Топливо	газ	
4.1.3	С персоналом/без персонала	без персонала	
4.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	0,26	
4.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	9,956	
4.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
4.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/отопление	Отопление	
4.2.	Тепловые сети:		
4.2.1	Общая протяженность, км	0,854	
4.2.2	Тип прокладки	Надземная, подземная	
4.2.3	Тип изоляции	мин.вата	
5.1	Котельная № 8, №инв. 5068, № кад. 53:20:0502106:59		
5.1.1	Адрес котельной	Новгородская область, Чудовский район, с.Оскуп, ул.им.Т.Михеевой, д.7	
5.1.2	Топливо	тв.топливо	
5.1.3	С персоналом/без персонала	с персоналом	

5.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	2,87	
5.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	29,160	
5.1.6	Температурный график	95-70 ⁰ С (качественное регулирование)	
5.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/отопление	Отопление	
5.2.	Тепловые сети:		
5.2.1	Общая протяженность, км	1,398	
5.2.2	Тип прокладки	подземная канальная	
5.2.3	Тип изоляции	мин.вата/ППУ	
6.1	Котельная № 9, №инв. 5069, № кад. 53:20:0000000:736		
6.1.1	Адрес котельной	Новгородская область, Чудовский район, с.Грузино, ул.Гречишников, д.1в	
6.1.2	Топливо	газ	
6.1.3	С персоналом/без персонала	без персонала	
6.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	3,58	
6.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	70,234	
6.1.6	Температурный график	95-70 ⁰ С (качественное регулирование)	
6.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/отопление	Отопление	
6.2.	Тепловые сети:		
6.2.1	Общая протяженность, км	3,118	
6.2.2	Тип прокладки	подземная канальная	
6.2.3	Тип изоляции	мин.вата/ППУ	
7.1	Котельная № 10, №инв. 5062, № кад. 53:20:0406301:268		
7.1.1	Адрес котельной	Новгородская область, Чудовский район, д.Карловка, ул.Центральная, д.10	
7.1.2	Топливо	Тв.топливо	
7.1.3	С персоналом/без персонала	С персоналом	
7.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	1,64	
7.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	18,925	
7.1.6	Температурный график	95-70 ⁰ С (качественное регулирование)	
7.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/отопление	Отопление	
7.2.	Тепловые сети:		
7.2.1	Общая протяженность, км	1,542	
7.2.2	Тип прокладки	Надземная, подземная	
7.2.3	Тип изоляции	мин.вата	

8.1	Котельная № 12, №инв. 5063, № кад. 53:20:0000000:1638		
8.1.1	Адрес котельной	Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, ул.Косинова, д.7а	
8.1.2	Топливо	газ	
8.1.3	С персоналом/без персонала	с персоналом	
8.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	9,71	
8.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	212,55	
8.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
8.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/отопление	Отопление и горячее водоснабжение	
8.2.	Тепловые сети:		
8.2.1	Общая протяженность, км	7,88	
8.2.2	Тип прокладки	<i>надземная, подземная канальная и бесканальная</i>	
8.2.3	Тип изоляции	<i>мин.вата/ППУ</i>	
9.1	Котельная № 14, №инв. 5059, № кад. 53:20:0200103:579		
9.1.1	Адрес котельной	Новгородская область, Чудовский район, п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.7а	
9.1.2	Топливо	газ	
9.1.3	С персоналом/без персонала	с персоналом	
9.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	5,33	
9.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	135,389	
9.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
9.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/отопление	Отопление и горячее водоснабжение	
9.2.	Тепловые сети:		
9.2.1	Общая протяженность, км	5,276	
9.2.2	Тип прокладки	<i>надземная, подземная канальная и бесканальная</i>	
9.2.3	Тип изоляции	<i>мин.вата/ППУ</i>	
10.1	Котельная № 15, №инв. 5060, № кад. 53:20:0601104:100		
10.1.1	Адрес котельной	Новгородская область, Чудовский район, с.Селищи, ул.Школьная, д.5	
10.1.2	Топливо	Тв.топливо	
10.1.3	С персоналом/без персонала	с персоналом	
10.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	1,55	
10.1.5	Расчетный расход теплоносителя на	9,268	

	выходе с источника, м3/час		
10.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
10.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/отопление	Отопление	
10.2.	Тепловые сети:		
10.2.1	Общая протяженность, км	1,234	
10.2.2	Тип прокладки	Надземная, подземная канальная	
10.2.3	Тип изоляции	мин.вата	
11.1	Котельная № 16, №инв. 5075, № кад. 53:20:0100218:21		
11.1.1	Адрес котельной	Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, ул.Радищева, д.3	
11.1.2	Топливо	газ	
11.1.3	С персоналом/без персонала	без персонала	
11.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	5,8	
11.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	180,364	
11.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
11.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/отопление	Отопление и теплоноситель	
11.2.	Тепловые сети:		
11.2.1	Общая протяженность, км	3,956	
11.2.2	Тип прокладки	Надземная, подземная канальная	
11.2.3	Тип изоляции	мин.вата/ППУ	
12.1	Котельная № 17, №инв. 80062, № кад. 53:20:0100602:53		
12.1.1	Адрес котельной	Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, ул.Державина, д.64, корп.1	
12.1.2	Топливо	газ	
12.1.3	С персоналом/без персонала	без персонала	
12.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	0,1508	
12.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	1,994	
12.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
12.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/отопление	Отопление	
12.2.	Тепловые сети:		
12.2.1	Общая протяженность, км	0,07	
12.2.2	Тип прокладки	Надземная	
12.2.3	Тип изоляции	ППУ	
13.1	БМК 15МВт, №инв. 00-12645,		

	№ кад. 53:20:0100140:139		
13.1.1	Адрес котельной	Новгородская область Чудовский район, г.Чудово, ул.Большевииков, д.8а	
13.1.2	Топливо	газ	
13.1.3	С персоналом/без персонала	без персонала	
13.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	12,9	
13.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	530	
13.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
13.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/отопление	Отопление и теплоноситель	
13.2.	Тепловые сети:		
13.2.1	Общая протяженность, км	10,463	
13.2.2	Тип прокладки	<i>надземная, подземная канальная и бесканальная</i>	
13.2.3	Тип изоляции	<i>мин.вата/ППУ</i>	
14.1	Котельная № 19, №инв. 00-12848, № кад. 53:20:0100114:117		
14.1.1	Адрес котельной	Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, ул.Губина, д.3	
14.1.2	Топливо	газ	
14.1.3	С персоналом/без персонала	без персонала	
14.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	3,698	
14.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	110,163	
14.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
14.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/отопление	Отопление и горячее водоснабжение	
14.2.	Тепловые сети:		
14.2.1	Общая протяженность, км	8,93	
14.2.2	Тип прокладки	<i>надземная, подземная канальная и бесканальная</i>	
14.2.3	Тип изоляции	<i>мин.вата/ППУ</i>	
15.1	ЦТП №1, №инв. 00-12739, № кад. 53:20:0100136:18 (от БМК 15МВт)		
15.1.1	Адрес котельной	Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, ул.Дружбы	
15.1.2	Топливо		
15.1.3	С персоналом/без персонала	С персоналом (обход всех 4х ЦТП)	
15.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	-	
15.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	-	

15.1.6	Температурный график	95-70 ⁰ С (качественное регулирование)	
15.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/отопление	Отопление и горячее водоснабжение	
15.2.	Тепловые сети:		
15.2.1	Общая протяженность, км	2,894	
15.2.2	Тип прокладки	надземная, подземная канальная	
15.2.3	Тип изоляции	мин.вата/ППУ	
16.1	ЦТП №2, №инв. 00-12740, № кад. 53:20:0100137:44 (от БМК 15МВт)		
16.1.1	Адрес котельной	Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, ул.Ленина	
16.1.2	Топливо		
16.1.3	С персоналом/без персонала	без персонала	
16.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	-	
16.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	-	
16.1.6	Температурный график	95-70 ⁰ С (качественное регулирование)	
16.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/отопление	Отопление и горячее водоснабжение	
16.2.	Тепловые сети:		
16.2.1	Общая протяженность, км	1,728	
16.2.2	Тип прокладки	подземная канальная	
16.2.3	Тип изоляции	мин.вата	
17.1	ЦТП № 3, №инв. 00-12741, № кад. 53:20:0100130:13 (от БМК 15МВт)		
17.1.1	Адрес котельной	Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, ул.Мира	
17.1.2	Топливо		
17.1.3	С персоналом/без персонала	без персонала	
17.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	-	
17.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	-	
17.1.6	Температурный график	95-70 ⁰ С (качественное регулирование)	
17.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/отопление	Отопление и горячее водоснабжение	
17.2.	Тепловые сети:		
17.2.1	Общая протяженность, км	2,436	
17.2.2	Тип прокладки	подземная канальная	
17.2.3	Тип изоляции	мин.вата/ППУ	
18.1	ЦТП №4, №инв. 00-12742, № кад. 53:20:0100141:39 (от БМК		

	15МВт)		
18.1.1	Адрес котельной	Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, ул.Большевииков	
18.1.2	Топливо		
18.1.3	С персоналом/без персонала	без персонала	
18.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	-	
18.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	-	
18.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
18.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/отопление	Отопление и горячее водоснабжение	
18.2.	Тепловые сети:		
18.2.1	Общая протяженность, км	1,908	
18.2.2	Тип прокладки	Надземная, подземная канальная	
18.2.3	Тип изоляции	мин.вата	
19.1	Котельная № 13, №инв. 00-012544, № кад. 53:20:0100608:128		
19.1.1	Адрес котельной	Новгородская область, Чудовский район, г.Чудово, ул.Державина, д.33а	
19.1.2	Топливо	газ	
19.1.3	С персоналом/без персонала	без персонала	
19.1.4	Установленная мощность, Гкал/час	0,1508	
19.1.5	Расчетный расход теплоносителя на выходе с источника, м3/час	1,44	
19.1.6	Температурный график	95-70 °С (качественное регулирование)	
19.1.7	Вид оказываемых услуг: отопление и горячее водоснабжение/отопление	Отопление	
19.2.	Тепловые сети:		
19.2.1	Общая протяженность, км	0,754	
19.2.2	Тип прокладки	Надземная	
19.2.3	Тип изоляции	мин.вата	
2. Технологические нарушения			
	2022-2023г.г.	Количество отключений	Место отключения
	по причине отключения электроэнергии	7 1 1 ИТОГО: 9	Котельная №4 Котельная №1 Котельная №15
	по причине отключения холодного водоснабжения	3 3 1 1	БМК 15МВт Котельная №12 Котельная №1 Котельная №4

		2 1 1 1 1 2 1 ИТОГО: 17	Котельная №19 ЦТП №1 ЦТП №2 ЦТП №3 ЦТП №4 БМК №22 БМК №21
	по причине технического отказа оборудования котельной ИТОГО:	3 2 5	Котельная №12 Котельная №1
	по причине технического отказа на тепловых сетях из-за высокого износа ИТОГО:	8 1 3 1 2 2 3 4 1 25	тепловые сети БМК 15МВт Котельной №14 Котельной №2 Котельной №16 Котельной №19 ЦТП №1 Котельной №1 Котельной №12 БМК №22
	по причине технического отказа на тепловых сетях из-за резкого перепада давления (гидроудар)	0	
	2023-2024г.г.	Количество отключений	Место отключения
	по причине отключения электроэнергии ИТОГО:	4 12 26 2 10 2 2 1 1 2 1 2 2 1 68	Котельная №12 Котельная №4 Котельная №15 Котельная №6 Котельная №10 Котельная №1 Котельная №2 Котельная №3 Котельная №8 Котельная №9 Котельная №14 БМК 15МВт ЦТП №2 Котельная №16
	по причине отключения холодного водоснабжения	4 3 4 5 6 1 1 2 2 1 1	ЦТП №1 ЦТП №2 ЦТП №3 ЦТП №4 Котельная №19 Котельная №1 Котельная №2 Котельная №4 БМК 15МВт Котельная №14 БМК №22

	ИТОГО:	2 32	Котельная №12
	по причине технического отказа оборудования котельной	1 2 2 1 5 3 1 1 ИТОГО: 16	Котельная №1 БМК 15МВт Котельная №4 ЦТП №2 Котельная №12 ЦТП №4 Котельная №16 Котельная №19
	по причине технического отказа на тепловых сетях из-за высокого износа	3 6 7 3 2 1 4 1 1 1 1 1 ИТОГО: 31	тепловые сети Котельной №9 Котельной №1 Котельной №12 БМК 15МВт Котельной №4 Котельной №6 Котельной №14 Котельной №3 Котельной №19 ЦТП №2 ЦТП №3 ЦТП №4
	по причине технического отказа на тепловых сетях из-за резкого перепада давления (гидроудар)	0	
	2024-2025г.г.	Количество отключений	Место отключения
	по причине отключения электроэнергии	24 14 2 4 6 4 6 7 12 2 2 11 1 4 3 1 1 1 ИТОГО: 105	Котельная №15 Котельная №3 Котельная №6 Котельная №19 БМК 15МВт Котельная №16 Котельная №12 Котельная №1 Котельная №10 Котельная №13 Котельная №17 Котельная №4 Котельная №14 Котельная №8 Котельная №9 ЦТП №2 ЦТП №3 ЦТП №4
	по причине отключения холодного водоснабжения	2 2 2 1	ЦТП №1 ЦТП №2 ЦТП №3 Котельная №6

	ИТОГО:	7	
	по причине технического отказа оборудования котельной	1 1 1 2 1 3 1 ИТОГО:	ЦТП №1 ЦТП №4 Котельная №3 Котельная №16 Котельная №13 Котельная №1 Котельная №6
	ИТОГО:	10	
	по причине технического отказа на тепловых сетях из-за высокого износа	6 4 4 12 1 1 3 2 1 ИТОГО:	тепловые сети Котельной №1 Котельной №19 Котельной №6 БМК 15МВт Котельной №9 Котельной №3 Котельной №16 Котельной №12 ЦТП №3
	ИТОГО:	34	
	по причине технического отказа на тепловых сетях из-за резкого перепада давления (гидроудар)	0	
3. Мероприятия организационного характера:			
1	Наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб	Выписка из штатного расписания с расстановкой персонала	До 8 сентября 2025 года
2	Положение о диспетчерской службе	Предоставляется с пакетом документов к оценочному листу	В наличии
3	Перечень производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования опасных производственных объектов	Предоставляется с пакетом документов к оценочному листу	В наличии
4.	Утвержденные эксплуатационные и производственные инструкции	Предъявляются на источниках теплоснабжения имеются	В наличии Реестр инструкций прикладывается к оценочному листу
5.	Проверка знаний Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии и проверка знаний руководителей в области промышленной безопасности	Копии протоколов предоставляется с пакетом документов к оценочному листу	В наличии
6.	Обучение работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте	Срок выполнения :ежеквартально с 1 апреля 2025 года по окончание отопительного	

		сезона , результат заносится в журнал проведения противоаварийных тренировок	
7.	Организационно - распорядительные документы (распоряжения) о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок и ответственных за осуществление производственного контроля	Срок выполнения :постоянно	<i>Копии прикладываются к оценочному листу</i>
8.	Утверждённые инструкции по охране труда, а также утвержденный порядок производства работ повышенной опасности с оформлением наряда-допуска, перечень работ, выполняемых по нарядам – допускам в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения	Предъявляются на источниках теплоснабжения	<i>В наличии Реестр инструкций прикладывается к оценочному листу</i>
9.	Программы противоаварийных тренировок, согласно Правил промышленной безопасности	Предоставляется с пакетом документов к оценочному листу	<i>В наличии</i>
10.	Утвержденные температурные графики, проверка гидравлических режимов работы системы теплоснабжения	Срок выполнения актуализации до 1 сентября 2025 года	
11.	Инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды, режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных	Срок выполнения актуализации до 1 сентября 2025 года	№1, №6, №16, БМК 15МВт, № 19, №4 в наличии
12.	Акты разграничения балансовой принадлежности	Реестр предоставляется с пакетом документов к оценочному листу	
13.	Паспорта котлов, дымовых труб	Предъявляются на источниках теплоснабжения	<i>К оценочному листу прикладывается реестр паспортов</i>
14.	Утверждённые режимные карты и технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний	Предоставляется с пакетом документов к оценочному листу	
15.	Разработка НТД об организации ремонтного производства, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта	Предоставляется с пакетом документов к оценочному листу	

16.	Проведение инвентаризации запасов материалов для выполнения внеплановых (аварийных) работ в соответствии с перечнем запасов материалов (аварийный запас)	Срок выполнения до 15 сентября 2025 года	
4. Мероприятия технического характера			
1.	Техническое освидетельствование котлового оборудования и акты гидравлических испытаний на котловом оборудовании, с отметками в паспорте оборудования	Срок выполнения в соответствии с паспортом оборудования	Оформляется актом гидравлического испытания и делаются отметки в паспорте оборудования
2.	Осмотр зданий и сооружений объектов теплоснабжения в том числе дымовых труб	Срок выполнения с 15 апреля по 30 апреля 2025 года	Оформляется актами осмотра
3.	Шурфовка тепловых сетей	Срок выполнения: В соответствии с графиком	График в приложении
4.	Очистка и промывка тепловых сетей	Срок выполнения с 15 мая по 1 сентября 2025 года(и после выполнения капитального ремонта)	
5.	Измерения удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов	Срок выполнения: С 15 мая по 15 сентября 2025 года	
6.	Испытание тепловых сетей максимальную температуру	Срок выполнения раз в 5 лет в соответствии с графиком	График в приложении
7.	Поверка коммерческих узлов учета потребления газа и холодной воды	Срок выполнения: в соответствии с графиком	График в приложении
8.	Проведения гидравлических испытаний на плотность и прочность тепловых сетей	Срок выполнение : после выполнения капитального ремонта. до начала отопительного сезона	
9.	Проверка плотности, настройки и регулировки предохранительных клапанов	Срок выполнения : с 15 мая по 15 сентября 2025 года	Оформляется актом
10.	План-график выполнения капитального ремонта	Срок выполнения: в соответствии с графиком	План-график в приложении

Приложение:

- 1.График испытания тепловых сетей на максимальную температуру;
- 2.График поверки коммерческих узлов учета потребления(газ, вода);
3. График проведения мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (шурфовки);
- 4.План- график выполнения капитального ремонта.

Разработал:
Начальник Чудовского
района теплоснабжения

 Е.Ю. Мещерякова



"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник Чудовского района
теплоснабжения
Е.Ю.Мещерякова

График
испытания сетей на максимальную температуру.

№ п/п	Адрес и номер котельной	Дата обследования	Ответственный	Примечание
1	2	3	4	5
1	Котельная № 1, г.Чудово, ул.Титова, д.13	04.05.2028	Ольховский О.Э.	
2	Котельная № 3, д.Зуево, ул.Ветеранов, д.1а	26.04.2028	Ольховский О.Э.	
3	Котельная № 4, д.Трегубово, ул.Школьная, д.10	28.04.2028	Васильев С.В.	
4	Котельная №6, г.Чудово, Базовский пер., д.4	28.04.2028	Колпакова Е.И.	
5	Котельная № 8, с. Оскуй, ул.им.Т.Михеевой, д.7	27.04.2028	Зубков И.А.	
6	Котельная № 9, с. Грузино, ул.Гречишников, д.1в	27.04.2028	Зубков И.А.	
7	Котельная № 10, д.Карловка, ул.Центральная, д.10	26.04.2028	Васильев С.В.	
8	Котельная №12, г.Чудово, ул.Косинова, д.7а	04.05.2028	Ольховский О.Э.	
9	Котельная № 13, г.Чудово, ул.Державина, д.33а	05.05.2028	Колпакова Е.И.	
10	Котельная № 14, п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.7а	28.04.2028	Зубков И.А.	
11	Котельная №15, с.Селищи, ул.Школьная, д.5	28.04.2028	Васильев С.В.	
12	Котельная № 16, г.Чудово, ул.Радищева, д.3	05.05.2028	Ольховский О.Э.	
13	Котельная № 17, г.Чудово, ул.Державина, д.64, корп.1	05.05.2028	Колпакова Е.И.	
14	БМК 15МВт, г.Чудово, ул.Большевики, д.8а	26.04.2028	Колпакова Е.И.	
15	Котельная № 19 ЖБШ, г.Чудово, ул.Губина, д. 3	05.05.2028	Колпакова Е.И.	

Инженер (теплотехник)

 Сухобокова Т.В.



График проверки коммерческих узлов учета потребления воды и газа

№ п/п	Адрес и номер котельной	Наименование СИ	Тип СИ	Заводской №	Дата последней поверки узла учета	Дата следующей поверки узла учета	Межповерочный интервал
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Котельная № 1, г.Чудово, ул.Титова, д.13	Счетчик газа	РСГ 100G400-PN16G	12196	30.05.2024	29.05.2030	6
		Датчик давления	МИДА-ДА-13П	24106692	15.03.2024	14.03.2029	5
		Датчик температуры	ТПТ-17-1	4218	03.04.2024	02.04.2028	4
		Корректор газа	СПГ 761.2	27131	29.01.2024	28.01.2028	4
		Преобразователь расхода	ПРЭМ 65 L0-F012D	821684	04.03.2024	03.03.2028	4
2	Котельная № 3, д.Зуево, ул.Ветеранов, 1а	Счетчик газа	RVG G-25	13112765	07.07.2023	06.07.2028	5
		Корректор газа	СПГ 761.2	17380	27.05.2021	26.05.2025	4
		Датчик давления	МИДА-ДА-13П	5310480	28.06.2024	27.06.2026	2
		Датчик температуры	ТПТ 1	3927	27.10.2023	26.10.2027	4
3	Котельная № 4, д.Трегубово, ул.Школьная, д.10	Счетчик ХВС	ВСХНд-40 Кл-с	242001550	29.01.2025	28.01.2031	6
4	Котельная №6, г.Чудово, Базовский пер., д.4	Счетчик газа	DELTA G-16 (ITRON GmbH Германия)	№3401320149	01.07.2024	30.06.2029	5
		Корректор газа	СПГ 761.2	17899	28.07.2022	27.07.2026	4
		Датчик давления	МИДА-ДА-13П-К-01	23317657	10.08.2023	09.08.2028	5
		Датчик температуры	ТПТ-1-3 100П	7555	07.06.2021	06.06.2025	4
		Счетчик ХВС	ВСХНд-20	64176618	29.01.2025	28.01.2031	6
5	Котельная № 8, с. Оскуй, ул.им.Т.Михеевой, д.7	Счетчик ХВС	ВС Хд-25	40175462	25.09.2019	24.09.2025	6
6	Котельная № 9, с. Грузино, ул.Гречишниковой, д.1в	Счетчик ХВС	ВС Хд-32	40137238	02.09.2019	01.09.2025	6
7	Котельная № 10, д.Карловка, ул.Центральная, д.10	Счетчик ХВС	ВСХд-25	40175472	03.10.2019	02.10.2025	6
8	Котельная №12, г.Чудово, ул.Косинова, д.7а	Корректор газа	СПГ 761.2	24050	10.06.2024	09.06.2028	4
		Счетчик газа (летний)	RAVO G65-S1D	1420270092	18.09.2020	17.09.2025	5
		Датчик давления	МИДА-ДА-13П-К-01	20102091	17.01.2025	16.01.2030	5
		Датчик температуры	ТМТ 1-3	518	06.07.2023	05.07.2026	3
		Счетчик газа(зимний)	RAVO G250-S1D	1420270103	20.07.2020	19.07.2025	5
		Датчик давления	МИДА-ДА-13П-К-01	20104742	27.08.2024	26.08.2029	5
		Датчик температуры	ТМТ 1-3	523	10.07.2023	09.07.2026	3
		Счетчик ХВС	ВСХНд-80	21354302	08.12.2021	07.12.2027	6
		Счетчик подпитки отопления	ХНд-65	19358922	10.01.2020	09.01.2026	6
9	Котельная № 13, г.Чудово, ул.Державина, д.33а	Комплекс газа	СТ-ЭК-Вз-Р-0,5-25/1,6	2710218	14.09.2020	13.09.2025	5
		Счетчик газа	RVG-G16	27103986	14.09.2020	13.09.2025	5
		Корректор газа	ЕК260	70316817	14.09.2020	13.09.2025	5
		Счетчик ХВС	ЭКОМЕРА 15у	К24 0172532	04.12.2024	03.12.2030	6
10	Котельная № 14, п.Краснофарфорный, ул.Ошанина, д.3	Счетчик ХВС	ВСХНд-65	19349836	19.09.2019	18.09.2025	6
11	Котельная № 16, г.Чудово, ул.Радищева, д.3	Счетчик ХВС	ВС ХНд-25	40392419	01.04.2024	31.03.2030	6
12	Котельная № 17, г.Чудово, ул.Державина, д.64, корп.1	Счетчик газа	БК-G16	23455873	16.10.2023	15.10.2033	10
		Счетчик ХВС	ВСХд-15	63658184	26.09.2019	25.09.2025	6

13	БМК 15МВт, г.Чудово, ул.Большевиков, д.8а	Счетчик газа	СТГ-100-650	13902	20.08.2019	19.08.2025	6
		Корректор газа	СПГ 761.2	16935	27.05.2021	26.05.2025	4
		Датчик давления	МИДА-ДА-13П-К-01	13310038	14.07.2023	13.07.2028	5
		Датчик температуры	ТМТ -1-3	1845	05.06.2024	04.06.2027	3
		Счетчик ХВС	ВСХНд-80	24402894	18.04.2024	17.04.2030	6
		Счетчик подпитки	СТВХ-50 ДГ	103400474	22.08.2023	21.08.2029	6
14	Котельная № 19 ЖБШ, г.Чудово, ул.Губина, д. 3	Счетчик газа	РАВО G100	1421120095	01.04.2021	31.03.2026	5
		Корректор газа	СПГ761.2	24786	14.06.2024	13.06.2028	4
		Датчик давления	МИДА-ДА-13П-К	21105539	31.03.2021	30.03.2026	5
		Датчик температуры	ТПТ-1	693	19.06.2024	18.06.2028	4
		Счетчик ХВС	ВСХНд-65 с имп.вых.	244002045	18.03.2024	17.03.2030	6
15	ЦТП №1, г.Чудово, ул.Дружбы	Счетчик ХВС	ВСХНд-80	20312695	19.03.2020	18.03.2026	6
16	ЦТП №2, г.Чудово, ул.Ленина	Счетчик ХВС	ВСХНд-65	234000130	13.01.2023	13.01.2029	6
17	ЦТП №3, г.Чудово, ул.Мира	Счетчик ХВС	ВСХНд-65	19358894	10.01.2020	09.01.2026	6
18	ЦТП №4, г.Чудово, ул.Большевиков	Счетчик ХВС	ВСХНд-65	21309176	25.03.2021	24.03.2027	6

Инженер (теплотехник)

 Сухобокова Т.В.



"УТВЕРЖДАЮ"

Начальник Чудовского района
теплоснабжения

Е.Ю.Мещерякова

График
проведения мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети
(шурфовки).

№ п/п	Адрес и номер котельной	Дата обследования	Ответственный	Примечание
1	2	3	4	5
1	Котельная № 1, г.Чудово, ул.Титова, д.13	15.01.-20.06.2025	Ольховский О.Э.	
2	Котельная № 3, д.Зуево, ул.Ветеранов, д.1а		Ольховский О.Э.	общая протяженность подземных сетей составляет менее 1 км
3	Котельная № 4, д.Трегубово, ул.Школьная, д.10		Васильев С.В.	общая протяженность подземных сетей составляет менее 1 км
4	Котельная №6, г.Чудово, Базовский пер., д.4		Колпакова Е.И.	общая протяженность подземных сетей составляет менее 1 км
5	Котельная № 8, с. Оскуй, ул.им.Т.Михеевой, д.7	15.01.-20.06.2025	Зубков И.А.	
6	Котельная № 9, с. Грузино, ул.Гречишникова, д.1в	15.01.-20.06.2025	Зубков И.А.	
7	Котельная № 10, д.Карловка, ул.Центральная, д.10		Васильев С.В.	общая протяженность подземных сетей составляет менее 1 км
8	Котельная №12, г.Чудово, ул.Косинова, д.7а	15.01.-20.06.2025	Ольховский О.Э.	
9	Котельная № 13, г.Чудово, ул.Державина, д.33а		Колпакова Е.И.	надземные сети
10	Котельная № 14, п.Краснофарфорный, ул.Октябрьская, д.7а	15.01.-20.06.2025	Зубков И.А.	
11	Котельная №15, с.Селищи, ул.Школьная, д.5		Васильев С.В.	общая протяженность подземных сетей составляет менее 1 км
12	Котельная № 16, г.Чудово, ул.Радищева, д.3		Ольховский О.Э.	общая протяженность подземных сетей составляет менее 1 км
13	Котельная № 17, г.Чудово, ул.Державина, д.64, корп.1		Колпакова Е.И.	надземные сети
14	БМК 15МВт, г.Чудово, ул.Большевиков, д.8а	15.01.-20.06.2025	Колпакова Е.И.	
15	Котельная № 19 ЖБШ, г.Чудово, ул.Губина, д. 3	15.01.-20.06.2025	Колпакова Е.И.	

Инженер (теплотехник)

 Сухобокова Т.В.



Заместитель председателя комитета - начальник отдела
ЖКХ и связи
Администрации Чудовского муниципального района
Михайловой О.А.


ПЛАН - ГРАФИК

Капитального ремонта Чудовского района теплоснабжения на 2025 год

№/№	Объект кап ремонта	Июнь	Июль	Август	Сентябрь
1.	Капитальный ремонт котла КВС1,1-95Г котельная №14, п. Краснофарфорный	01.06.25 г.			
2.	Замена участка тепловой сети между жилыми домами №9; 10, ул. Октябрьская д. 133 мм протяженностью 48м ду 100 мм протяженностью 152 м в ППУ-ПЭ изоляциикотельная №14 п. Краснофарфорный		с 01.07 - 30.07. 25 г.		
3.	Замена участка тепловой сети вдоль ж.д. № 6 ул. Пятилетка ду 100 мм протяженностью 88 м в ППУ-ПЭ изоляции	с 10.06.25 г. - 20.06.25 г.			
4.	Замена участка тепловой сети выход из котельной ду 200 мм протяженностью 30 м, п. Краснофарфорный			с 01.08.25 - 25.08.25 г.	
5.	Замена ссетевого насоса К 80-50-200 на насос КМ80-50-200, котельная № 9, с.Грузино	с 01.06.25 г. - 10.06.25 г.			
6.	Замена насосы К100-65-200 и К160/30 на насосы КМ100-65-200, котельная № 14, п. Краснофарфорный		01.07.25 - 25.07.25		
7	Замена насоса инв №19630 К 80-65-160 на насос К80-65-160, агрегат, котельная № 4, д. Трегубово	23.06 - 26.06.25 г.			
8	Замена сетевого насоса инвент.№ 5388 КМ80-50-20 на насос КМ80-50/200а, котельная № 10, д. Карловка	10.06 - 16.06.25 г.			
9	Замена насоса К45/30 на насос К80-65-160, агрегат, котельная № 15, д. Селищи.	09.06.25 - 11.06.25 г.г.			
10	Замена участка тепловой сети от ТК15 до ТК 51 д.273 мм протяженностью 240 м, ул. Парайненская, котельная № 2			11.08.25 - 31.08.25 г.г.	
11	Замена участка сетей горячего водоснабжения от ТК48 до ж.д. № 13 Новгородская труба PN20/75 протяженностью 420 м, котельная № 1.		01.07.25 - 28.07.25		
12	Замена участка тепловой сети от ТК9 до ж.д. 13 ул. Новгородская ду.100мм протяженностью 120 м ду.150 мм протяженностью 68 м, котельная №1		01.07.25 - 31.07.25 г.г.		
13	Замена участка тепловой сети от ТК5 до ТК8 д.219 мм протяженностью 264 м, ду 100 мм протяженностью 36м, ул.Новгородская, котельная № 1	подрядные работы			
14	Замена участка тепловой сети от ТК48 до ТК4 ул. Новгородская д.273 мм протяженностью 96м, котельная № 1		15.08.25 - 30.08.25 г.г		
15	Замена насоса ГВС ЧРП ТРЕ 40-360/2 инвентарный номер отсутствует на насос CNP TD50-35G/2, котельная ЖБШ			01.08 - 15.08.25 г.	

16	Замена участка тепловой сети от ТК17 до ж.д. № 16 ул. Мира д.89 мм протяженностью 84 м в ППУ-ПЭ изоляции, котельная БМК 15 МВт		09.07.25 - 31.07.25 г.		
17	Замена насоса ГВС инв №5427 К45/30 на насос CNP TD50-35G/2 (вертикальный) и частотник, ЦТП № 4		24.07.25 - 31.07.25 г.г.		
18	Замена запорной арматуры на котловом контуре ду 150 мм 9 шт. и компенсаторов ду 80 мм 8 шт, котельная БМК-15 МВт.	27.05.25 - 09.06.25 г.г.			
19	Замена 2-х сетевых насосов IPL80/190 - 18,5/2 на насосы CNP TD100-40/2, агрегат, котельная БМК-15 МВт	27.05.25 - 09.06.25 г.г.			
20	Замена насоса ГВС К45/30 на насос CNP TD50-35G/2 (вертикальный) и частотника, ЦТП № 2 .			05.08. - 11.08.25 г.г	
21	Замена участка тепловой сети от ТК5м до ТК 4м по ул. Замкова д.325 мм протяженностью 144 м, котельная БМК-15 МВт	27.05.25 - 09.06.25 г.г.			
22	Замена участка тепловой сети у ж.д. № 2 ул. Солдатова д.108 мм протяженностью 52 м, д.89 мм протяженностью 164м, д.76 мм протяженностью 38м, д.57 мм протяженностью 132м в ППУ-ПЭ изоляции, котельная БМК-15 МВт.	подрядные работы			

Начальник Чудовского района теплоснабжения



Е. Ю. Мешерякова